



HU-23/09

Poznań, dnia 6 kwietnia 2009 r.

### OCENA

i kwalifikacja rodzajowa wody z ujęcia P-3a w miejscowości Strzelce Świdnickie, wykonana na zlecenie Rozlewni Wody w Chwałkowie - Właściciel Rozlewni Wody o nazwie „BONART” – Bożena Małaczek, Wojciech Małaczek, ul. Maślicka 211c, 54-104 Wrocław.

Ocenę wykonano na podstawie aktualnych wyników badań wody z ujęcia P-3a, tj.:

1. Sprawozdania z badań mikrobiologicznych wykonanych w Laboratorium WSSE w Opolu dla prób pobranych 25.02.2009 r.;
  2. Wyników analizy fizyko-chemicznej wody z ujęcia P-3a uzyskanych w Laboratorium Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych NIZP - PZH w Poznaniu dla prób pobranych 24.03.2009 r. przez Przedstawiciela PSSE we Wrocławiu;
- oraz danych archiwalnych tj. opracowań geologicznych i analiz fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych z lat 1999-2004.

Ujęcie P-3a w miejscowości Strzelce Świdnickie znajduje się na współrzędnych topograficznych:  $x = 5643700$  i  $y = 3617400$ . Wykonane zostało w 1999 r. do głębokości 98,0 m.

W profilu litologicznym tego otworu występują warstwy słaboprzepuszczalne: glina i ility stanowiące naturalne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zewnętrznym.

Wcześniejsze badania i ocena wody z tego ujęcia wykonane były w 1999 i 2004 r.

Porównanie tych wyników badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych oraz aktualnych (2009 r.) potwierdza utrzymywanie się pierwotnej czystości wody wydobywanej otworem P-3a oraz stabilność jej składu mineralnego. Nie stwierdzono również w tej wodzie składników potencjalnie toksycznych naturalnego pochodzenia (metali, związków organicznych, azotowych i promieniotwórczych) w stężeniach uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

Przedstawione wyżej dane pozwalają na stwierdzenie, że woda z ujęcia P-3a w miejscowości Strzelce Świdnickie spełnia wymagania określone w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2004 r. (Dz. U. 2004.120.1256) oraz z dnia 17.12.2004 r. (Dz. U. 2004.256.2738) dla naturalnych wód źródłanych przydatnych do rozlewania w opakowania jednostkowe jako woda „BONART”.

HU-23/09

KIEROWNIK ZAKŁADU  
  
Dr farm. Teresa Latour